



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
**Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по
Ростовской области**

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
(наименование территориального органа МЧС России)

**ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО
РЕМОНТНЕНСКОМУ РАЙОНУ**

(наименование органа государственного пожарного надзора)

ул. Советская, 78 с. Ремонтное, 347480 Телефон: (86379) 31-5-71 E-mail: 72gpn_rnd@mail.ru
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 35-72 / 1 / 1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

**Заведующей Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
Первомайский детский сад «Солнышко» Стасенко Наталье Николаевне**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя,
отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения № 35-72 от 25 мая 2016 года Государственного инспектора
Ремонтненского района по пожарному надзору капитана внутренней службы

Омельченко Д.Н.

(наименование органа ГПН)

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с
**11 ч. 00 мин. « 20 » июня 2016 г. по 13 ч. 00 мин. «20» июня 2016 г. проведена плановая проверка
дознавателем ОНДиПР по Ремонтненскому району (государственным инспектором по
пожарному надзору) капитаном внутренней службы Омельченко Д.Н. в отношении
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Первомайский
детский сад «Солнышко», расположенного по адресу: 347483, Ростовская область,
Ремонтненский район, с. Первомайское, ул. Октябрьская, 94.**

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по
пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с **Заведующей Муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения Первомайский детский сад «Солнышко» Стасенко Натальей Николаевной**

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной
безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Имеющиеся первичные	(п. 478 правила	25.08.2016	

	<u>средства пожаротушения (огнетушители) марки ОП-4 в количестве 13-ти штук перезарядить</u>	<u>противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390)</u>		
2.	<u>Около мест размещения кнопок пуска автоматической пожарной сигнализации вывесить знаки пожарной безопасности «Кнопка пуска»</u>	<u>(п. 43 правила противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390)</u>	25.08.2016	
3.	<u>В помещении столовой МБДОУ Первомайский д/с «Солнышко», а именно в складском помещении эксплуатируемый светильник со снятым колпаком (рассеивателем), снабдить колпаком (рассеивателем) предусмотренный конструкцией светильника</u>	<u>(п. 42 «в» правила противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390)</u>	25.08.2016	
4.	<u>На имеющихся в здании МБДОУ Первомайский д/с «Солнышко» (на объекте с массовым пребыванием людей) планах эвакуации при пожаре обозначить места хранения (размещения) первичных средств пожаротушения</u>	<u>(п. 7 правила противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390)</u>	25.08.2016	
5.	<u>На имеющихся в здании МБДОУ Первомайский д/с «Солнышко» (на объекте с массовым пребыванием людей) планах эвакуации при пожаре разместить текстовую часть, содержащую инструкции о действиях в условиях чрезвычайной ситуации (при пожаре, аварии и т.п.), дополненная для наглядности знаками безопасности и символами</u>	<u>(п. 3 ст. 4 Федеральный закон от 22.07.2008 № ФЗ-123, п. 6.2.3 ГОСТ Р 12.2.143— 2009).</u>	25.08.2016	
6.	<u>Цветографические изображения знаков безопасности, символов ИМО и знаков безопасности (символов) отраслевого назначения на планах эвакуации привести в соответствие с требованиям</u>	<u>(п. 3 ст. 4 Федеральный закон от 22.07.2008 № ФЗ-123, п. 6.2.3 ГОСТ Р 12.2.143— 2009).</u>	25.08.2016	

	<u>ГОСТ Р 12.4.026</u>			
7.	<u>Планы эвакуации выполнить на основе фотолюминесцентных материалов.</u>	<u>(п. 3 ст. 4 Федерального закон от 22.07.2008 № ФЗ-123, п. 6.2.7 ГОСТ Р 12.2.143— 2009).</u>	25.08.2016	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Дознаватель ОНД и ПР по Ремонтненскому району

Омельченко Д.Н.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



«20» июня 2016 г.

Предписание для исполнения получил:

Заведующая МБДОУ Первомайский д.с. «Солнышко»

Стасенко Наталья Николаевна

(должность, фамилия, инициалы)

(подпись)

«20» июня 2016 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору