



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
**Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по
Ростовской области**
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(наименование территориального органа МЧС России)

ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РЕМОНТНЕНСКОМУ РАЙОНУ
(наименование органа государственного пожарного надзора)
ул. Советская, 78 с. Ремонтное, 347480 Телефон: (86379) 31-5-71 E-mail: 72gpn_rnd@mail.ru
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 53-72/ 1 / 1
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

**Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детского сада № 9 «Солнышко»**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения **№ 53-72 от 05 июня 2014 года государственного
инспектора Ремонтненского района по пожарному надзору ст. лейтенанта внутренней
службы Омельченко Д.Н.**

(наименование органа ГПН)

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с **12 ч. 00** мин. « 17 » июня **2014** г. по **14 ч. 00** мин. «17» июня **2014** г. проведена проверка дознавателем ОНД по Ремонтненскому району – Государственным инспектором Ремонтненского района по пожарному надзору старшим лейтенантом внутренней службы Омельченко Д.Н. **Муниципального бюджетного дошкольного учреждения детского сада № 9 «Солнышко», по адресу: 347483, РО, с. Первомайское, ул. Октябрьская, 94**

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с **Заведующей Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 9 «Солнышко» Стасенко Натальей Николаевной**

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзаца пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	<u>Во всех помещениях МБДОУ д/сад № 9 «Солнышко» вывесить таблички с указанием номера телефона пожарной охраны</u>	<u>(п. 6 правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г.)</u>	17.07.2014	
2	<u>Инструкцию о мерах пожарной безопасности разработать на основании действующих нормативных документов, а именно на основании правил противопожарного режима в РФ</u>	<u>(п. 460 правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г.)</u>	17.07.2014	
3	<u>Около мест размещения первичных средств пожаротушения (огнетушителей), а также около мест размещения кнопок пуска автоматической пожарной сигнализации вывесить знаки пожарной безопасности (таблички)</u>	<u>(п. 43 правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г.)</u>	17.07.2014	
4	<u>С работниками МБДОУ д/сад № 9 «Солнышко» провести внеплановый инструктаж, а именно провести внеплановый инструктаж в связи с изменениями в правилах противопожарного режима в РФ № 390</u>	<u>(п. 3 правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г.)</u>	17.07.2014	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Дознаватель ОНД по Ремонтненскому району
Омельченко Д.Н.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

«17» июня 2014 г.



Предписание для исполнения получил: _____

(подпись)

«17» июня 2014 г.

Заведующая МБДОУ д/с № 9 «Солнышко»

Стасенко Наталья Николаевна

(должность, фамилия, инициалы)

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору